



ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова
Личківської сільської ради
Анатолій ЧУПРИНА
2023 року

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

26 жовтня 2023 року

с. Бузівка
(назва населеного пункту)

Комісія у
складі:

Голова комісії:

БУРЯК Лариса Сергіївна – заступник сільського голови виконавчого
комітету Личківської сільської ради

Члени комісії:

ГОНЧАРУК Олег Анатолійович – начальник відділу освіти, культури,
молоді та спорту виконавчого комітету Личківської сільської ради;

ХУДРОЖКОВА Вікторія Олександрівна - провідний фахівець відділу
цивільного захисту Новomosковського районного управління ГУ ДСНС
України у Дніпропетровській області (за згодою);

ЧМІЛЬ Валентина Григорівна – спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та ведення військового обліку виконавчого комітету
Личківської сільської ради;

ТКАЧЕНКО Вікторія Вікторівна – спеціаліст II категорії відділу
освіти, культури, молоді та спорту Личківської сільської ради;

у присутності

ГОНЧАРУК Валентини Павлівни - завідувачої Бузівської гімназії філії
Личківського ліцею виконавчого комітету Личківської сільської ради.

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), оцінку стану готовності, експлуатації,
щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого
укриття, розташованого за адресою: с. Бузівка, вул. Шкільна, 2, Новomosковський район,
Дніпропетровська область, комунальної власності, належить виконавчому комітету Личківської
сільської ради (ОГГ), балансоутримувач захисної споруди
відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Личківської сільської ради

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) – найпростіше укриття.
їдальня, вбудоване в будівлю.
загальна площа 100,9 кв.м, загальний об'єм 348,2 куб.м, місткістю 70 осіб.

2. Загальний стан об'єкта:
технічний

працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень

чисте, сухе

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 (один) вхід, 1 (один) вихід, не захарашено, таблички встановлено, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції:

наявна, укомплектована, чиста

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання

централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи

передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли наявні 2 умивальники, біотуалет, справний, з можливістю очищення

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) 1 (одна) вигрібна яма, діюча, справна, з можливістю очищення

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

централізована, діюча, в наявності

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

наявна, укомплектована, справна, заземлення наявне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

не передбачено

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів - відсутні, укомплектовано первинними засобами пожежогасіння





(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття



Об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано до використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд.

Підписи осіб, які склали цей акт:

 _____ Лариса БУРЯК
 _____ Олег ГОНЧАРУК
 _____ Вікторія ХУДОРОЖКОВА
 _____ Валентина ЧМІЛЬ
 _____ Вікторія ТКАЧЕНКО
 _____ Валентина ГОНЧАРУК

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)

 _____ Тетяна ЗОРІНА


26 жовтня 2023 року